

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Оренбург, ул. Гая, 21 т.(3532) 77-42-22 ф.(3532) 77-62-11 E-mail: mchsoren@gmail.com
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску

УНД и ПР ГУ МЧС России по Оренбургской области

(наименование органа государственного надзора)

г. Кувандык пр. Мира 41 тел. 2-60-11 ku-ogpn@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ибрагимовский детский сад "Алёнка" Кувандыкского городского округа Оренбургской области"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску Бускунова Руслана Усмановича

ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску по пожарному надзору № 1

(наименование органа ГПН)

от « 19 » января 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

проведена проверка

Главный государственный инспектор Кувандыкского городского округа и г. Медногорска по
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

пожарному надзору майор внутренней службы Бускунов Руслан Усманович, МБДОУ "Ибрагимовский детский сад "Аленка", по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский район, село Ибрагимово, улица Советская, 4.

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующий МБДОУ "Ибрагимовский детский сад "Аленка" Елизарова Полина Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Двери эвакуационных выходов на первом этаже, открываются не по направлению выхо-	ст.1. ст.4. ст.6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г., п.4.2.22 СП 1.13130.2020, п.23 ПП РФ №1479 от 18.09.2020г. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.	20.02.2021	

да из здания. В полу на путях эвакуации, допущены перепады высот менее 0,45 м.	ст.1. ст.4. ст.6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г., п.4.3.5 СП 1.13130.2020, п.23 ПП РФ №1479 от 18.09.2020г. В полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45 м.	20.02.2021	
3. Дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.	ст.1. ст.4. ст.6. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.08г., п.30 ПП РФ №1479 от 18.09.2020г. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	20.02.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Кувандыкского городского округа и г. Медногорска по пожарному надзору
Бускунов Р.У.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» август 20 21 г.



М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ "Ибрагимовский детский сад "Аленка" Елизарова Полина Викторовна

(должность, фамилия, инициалы)

✓ П.В.Иванов

(подпись)

«29» 01 20 21 г.

- Информацию о неправомерных действиях сотрудников государственного пожарного надзора Вы можете сообщить по «Телефону доверия»: 8(3532)30-89-99