



МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министру образования
Оренбургской области
Ковалеву А.В.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объектах соискателя лицензии
требований пожарной безопасности

“07” февраля 2008 г.

№ 5

Отделом ГПН по г. Кувандыку и Кувандыкскому району «13» декабря 2007г. проведена проверка помещений и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

расположенных по адресу:

по заявлению соискателя в лице:

на право получения лицензии:~

МДОУ «Детский сад «Алёнка» Ибрагимовского сельского совета
Кувандыкский район с. Ибрагимово, ул. Советская, 7
Елизаровой П.В.
образовательная деятельность

В ходе проверки установлено:

МДОУ детский сад «Алёнка» расположен, в двух корпусах: корпус №1 – одноэтажное здание, размером по плану 48,1*9*2,95 м. Стены и перегородки кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, кровля чердачная – шифер по деревянной обрешетке, 3 С.О., деревянные конструкции кровли не обработаны огнезащитным составом. Корпус №2 – двухэтажное здание, размером по плану 37*16*3,2 м. Стены и перегородки кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, кровля – мягкая на битумной основе, 2 С.О. Подвальное помещение имеется, во втором корпусе, с общими лестничными клетками не сообщается. Принадлежит МО г. Кувандык и Кувандыкский район, общая площадь помещений 1617 кв. м. класс функциональной пожарной опасности Ф1-3 .

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения отсутствует, по постановлению №245 от 28.11.2007г., (о решении Совета депутатов №192/118-СД от 06.06.2007г. «О целевой программе «Пожарная безопасность муниципального образования Кувандыкский район на 2008-2010»)), обработка предусмотрена в 2008г.

Отопление автономное от газовой котельной, что соответствует требованиям пожарной безопасности. Акт проверки дымоходов вент канала отсутствует.

Освещение электролампами дневного света и лампами накаливания, протоколы измерения сопротивления изоляции кабелей и проводов, проверки цепи «фаза-нуль», измерения сопротивления заземлителя, проверки металлосвязей № 116/1,2,3,4 от 08.08.06 г. Замеры произведены Арестовым свидетельством № 000070 от 05.05.04г. Результаты измерений соответствуют требуемым нормам. Марки аппаратов защиты соответствуют потребляемым нагрузкам. Устройство защитного отключения (УЗО) не установлено.

Количество постоянно находящихся в дневное время 65 человек. В ночное время 1 человек.

Имеется двенадцать эвакуационных выходов, двери которых открываются по направлению выхода из помещения и оборудованы легко открывающимися внутренними запорами, ширина и протяженность путей эвакуации удовлетворяет требованиям СНиП. Двери эвакуационных выходов оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Горючая отделка путей эвакуации отсутствует. Двери в лестничных клетках 2 – го корпуса детского сада, отсутствуют. Глухие решетки на окнах отсутствуют.

В наличии имеется ОП – 10(з) – 6 шт., ОП – 4(з) – 5 шт., ОП – 2(з) – 8 шт., ОПУ – 2 – 2 шт, здание детского сада в полном объёме укомплектовано огнетушителями Огнетушители имеют паспорта, последующая перезарядка требуется в январе 2010г.

Автоматическая пожарная сигнализация отсутствует. Тип оповещения людей о пожаре первого типа – 1 длинный звонок. Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре второго типа, по постановлению №245 от 28.11.2007г., (о решении Совета депутатов №192/118-СД от 06.06.2007г. «О целевой программе «Пожарная безопасность муниципального образования Кувандыкский район на 2008-2010»), предусмотрена в 2008г.

Внутренний противопожарный водопровод не предусмотрен по проекту.

Территория детского сада составляет – 600 кв. м. К зданию детского сада имеется 1 подъезд, что соответствует требуемым нормам. Противопожарные разрывы между зданиями соответствуют требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», складирования горючих материалов между зданиями не допускается. Наружное освещение в исправном состоянии. Дороги и подъезды к зданию не загромождены. Территория своевременно очищается от мусора и горючих материалов.

Для целей наружного пожаротушения, на расстоянии 30 метров от здания детского сада, имеется пожарный водоём, общий объем 50 м. куб., водоём заполнен водой, протокол проверки водоема имеется, от 06.12.07г. Пожарный водоем соответствует требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Ответственный за пожарную безопасность Мишагина Г.Н.. Прошла обучение, по программе пожарно-технического минимума 11.12.07г., удостоверение №74 действительно до 11.12.2010г. Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность от 10.08.2007г., имеется план эвакуации на случай возникновения пожара и инструкции о мерах пожарной безопасности для работников. Противопожарный режим соблюдается, журнал учета инструктажей ведется.

ВЫВОД: система пожарной безопасности МДОУ «Детский сад «Алёнка» Ибрагимовского сельского совета **СООТВЕТСТВУЕТ** требованиям ГОСТ 12.1.004 - 91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности «образовательная деятельность»

Настоящее заключение действует в течении шести месяцев с момента его подписания

Начальник ОГПН по г. Кувандыку
и Кувандыкскому району
ст. лейтенант внутренней службы



М. А. Варавин